

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕1022 号

签发人：刘晓峰

关于“安全生产月”活动中工业企业安全 大检查情况通报

各公司、厂：

为了保证集团公司安全生产及加强安全监管，根据集团公司《关于开展 2012 年“安全生产月”及“严查隐患”活动》通知的具体要求，集团公司安全检查组于 5 月 30 日至 6 月 15 日对各工业企业的特种设备、危化品、电气、消防等重点安全岗位管理进行了安全大检查，现将工业企业安全检查情况通报如下：

一、按集团公司文件要求开展安全自查做得较好的单位：

这次检查中，涪陵制药厂、西南药业、绵阳药厂、桐君阁药厂、西成分公司、太极印务、南充药厂、东方药厂、天胶公司按集团公司文件要求按时对特种设备、变压器配电室及电气、危化品、消防等重点安全岗位进行了安全排查，安全生产工作

开展落实较好。

二、未按规定进行安全自查且存在较大安全隐患的处罚:

1、国光厂灭菌柜未到特检中心办理压力容器使用注册登记及年检;榨油车间大型皮带机械旋转部位无防护罩的安全隐患没有按时整改;罚款 500 元,罚款由相关责任人承担(于宗斌负责落实,罚款收据报集团安全办备案)。

2、江津中药二厂没有按时按规定对锅炉进行安全自查,锅炉安全阀校验的整定压力(13MPa)不但超过了预设的安全值,而且超过了锅炉额定压力(12.5MPa),存在较大安全隐患,罚款 500 元,罚款由相关责任人承担(胡黎明负责落实,罚款收据报集团安全办备案)。

三、检查中发现存在的其它安全隐患:

隐患单位	主要安全隐患
塑料四厂	①、托盘车间内原料过多,车间门口应有“生产车间 严禁烟火”警示标志,加强监管; ②、托盘切割机操作规程未上墙。
桐君阁药厂	①、前处理车间一员工违章戴手套操作切药机; ②、原料库 2 具灭火器过期; ③、药粉粉碎车间应张贴防止药粉高温自燃警示标志。
江津二厂	①、包装车间、制剂车间有 6 具灭火器过期; ②、磷化铝无购买、保管、使用的安全管理规定(防火、防毒); ③、酒精库应加强监管,最多只能暂存 5 吨; ④、特种设备的安全附件应一一对应建立档案。
西南药业	①、化试库盐酸、硫酸、氢氧化钠、酚乙醇混放(危化品应分类分柜存放); ②、输液成品库、锅炉房有 6 具灭火器过期。
南充药厂	①、尽快完善安全设施启用酒精库,加强安全管理; ②、车间使用酒精暂存量最多只能为车间一天的使用量; ③、酒精使用车间岗位应建立危化品安全告知卡; ④、配备危化品浓度检测仪; ⑤、特种设备的安全附件应一一对应建立档案。

隐患单位	主要安全隐患
绵阳药厂	①、一车间使用酒精岗位需建立危化品安全告知卡； ②、特种设备的安全附件应一一对应建立档案； ③、磷化铝无购买、保管、使用安全管理规定。
天诚制药	①、磷化铝无购买、保管、使用安全管理规定； ②、变压器配电房无绝缘靴、绝缘手套； ③、特种设备的安全附件应一一对应建立档案； ④、酒精使用车间岗位应建立危化品安全告知卡。
四川太极	①、特种设备年检报告中存在的问题应及时整改； ②、特种设备的安全附件应一一对应建立档案； ③、消防控制室设备操作人员须持证上岗，做好运行记录。
西成分公司	①、化试库的酒精存放位置应留出安全距离； ②、成品库物流通道至少应配置 2 具灭火器； ③、二类精神药品库房需安装摄像监控设施。
太极印务	①、危化品库房应按规范化整改； ②、危化品库管理人员没得危化品从业证； ③、变压器配电室（630KVA）应每天定时巡查，做好运行记录，配备绝缘装备； ④、二车间空气压缩机安全阀、压力表未进行校验。
涪陵药厂	①、南湖厂区变压器配电室绝缘装备不应锁放； ②、南湖厂区污水处理站污水池无安全操作规程； ③、南湖厂房各疏散通道逃生标识不明显； ④、南湖厂房属回子型大型建筑，应组织开展消防逃生演练； ⑤、仓库磷化铝应有单独完善的安全操作管理规定。
国光厂	①、特种设备档案应规范，建立档案目录； ②、污水处理站污水池应有安全操作规程。
天胶公司	①、维修班组应加强动焊及电气安全操作规程的管理； ②、3 台洗皮机电机旋转部位未安装防护罩； ③、锅炉运行记录不详细，应细化完善； ④、380KVA 变压器配电室无巡查记录； ⑤、危化品仓库未安装防雷设施； ⑥、车间、仓库安全操作规程未上墙； ⑦、外包车间自制提升机警示标志不明显，应按准载 400 公斤以下的提升机应有如下安全须知：(一)严禁超载(二)严禁载人(三)严禁提升机下站人(四)要有设备技术人员定期检查管理(五)提升机每年检修后设备负责人签字确认。

四、树立“隐患就是事故”的观念，各单位对照检查，对

照集团公司“安全生产月”活动通知中的“8种安全检查表”，梳理检查，逐条落实整改，消灭隐患，杜绝事故，确保长治久安。



主题词：安全 检查 通报

太极集团有限公司办公室

2012年7月24日印发

拟稿：周勤

校核：谭君