

# 重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕279号

签发人：杨秀兰

## 关于2012年“安全生产月”及 夏季防洪防汛安全通报

各公司：

根据太极集团〔2012〕555号《关于一季度安全大检查情况通报及加强汛期安全工作的通知》及太极集团〔2012〕676号《关于开展2012“安全生产月”及“严查隐患”的活动的通知》的通知精神，公司领导高度重视，要求我部立即对各单位夏季防汛工作进行全面检查，同时对“安全生产月”的开展做了细致周到的部署，并下发桐君阁发〔2012〕233号文件。

2012年5月28日至6月10日期间，我司安全分管领导杨（秀兰）总带队对四川片区，保卫部陈蓉带队对重庆片区进行安全检查，通过对各单位的安全大排查，进一步加强了对各公司安全工作的安全管理及监督，同时对检查中发现的安全隐患下发了隐患整改通知书，并责令限期整改，现将安全生产月及夏季安全检查的情况通报如下：

序号	被检查单位	检查情况及主要安全隐患	整改期限
1	绵阳药业集团公司	<p>1、中药饮片切药机护栏过高，不安全，需整改。</p> <p>2、配电箱灰尘过多，需清扫。</p> <p>3、天诚药店贵细药材按规定登记进柜，无安全隐患。</p>	<p>前两项安全隐患限 2012 年 6 月 30 日整改，并回复保卫部</p>
2	四川德阳荣升药业公司	<p>1、公司库区（超市、中药仓库、常温库房）16 具 4kg 灭火器为 2006 年配置，已过期失效，有 6 具是 BC 型灭火器属于淘汰产品，应更换，部分灭火器罐体锈蚀，管体损坏。</p> <p>2、中药材库楼梯间及楼梯转换层堆有废纸箱，不利于消防安全。</p> <p>3、中药饮片、器械库区内有饮水机</p>	<p>限 2012 年 6 月 30 日整改，并回复保卫部</p>
3	四川德阳大中医药业公司	<p>1、超市有三处监控器布署不合理，应调整。</p> <p>2、其它安全检查情况均正常。</p>	<p>第一项限 2012 年 6 月 30 日整改，并回复保卫部</p>
4	成都西部医药经营有限责任公司	<p>1、配电房已按要求落实整改，有运行记录，各项制度均上墙，灭火器配置合理，配电房卫生较好。</p> <p>2、变压器油位线正常，整体整洁，有排温设备，ABC 灭火器 1 具，无安全隐患。</p> <p>3、收货处药品堆码过高。</p> <p>4、B 库环行道未达标准。</p>	<p>第三、第四项安全隐患限 2012 年 6 月 30 日整改，并回复保卫部</p>
5	四川太极大药房	<p>1、中药库房内堆有杂物。</p> <p>2、楼梯间过道堆有杂物。</p> <p>3、其它安全情况正常。</p>	<p>限 2012 年 6 月 30 日整改，并回复保卫部</p>

6	自贡医药总公司	<p>1、库区停车场外堆放钢板未设安全警示标语。</p> <p>2、库区灭火器卫生较差，粉尘较多，应清扫。</p> <p>3、恒温柜冰箱玻璃灰尘较多，温度计摆放位置不正确。</p> <p>4、旗舰店4具灭火器已过期失效，需更换。</p> <p>5、旗舰店贵细柜锁已坏，需更换。</p> <p>6、旗舰店仓库临时储物间发电机、储油桶周围严禁堆放易燃物，仓库内一盏照明灯需更换成节能灯。</p> <p>7、杨庄店柜机需检修，灭火器一具要更换。</p> <p>8、温州商城店临时库房卫生较差，保险柜外面应有遮挡物。</p> <p>9、自由路店灭火器需配换一具灭火器，保险柜没有遮挡表面。</p>	<p>以上隐患限2012年6月30日整改，并回复保卫部</p>
7	永川中药材公司	<p>1、库房过道堆放有车用机油，贵细库保险柜钥匙没有取下保管。</p> <p>2、库区内有烟头，管理不严。</p> <p>3、待验库有4个8kg灭火器过期失效，应更换。</p> <p>4、阴凉库有2个应急灯损坏，常温库有11个应急灯损坏，应全面检查线路。</p> <p>5、18店保险柜钥匙没有取下。</p> <p>6、12店有一个灭火器需更换。</p> <p>7、9店灭火器未放在方便取用的地方</p> <p>8、其它店暂无发现隐患</p>	<p>以上隐患限2012年6月30日整改，并回复保卫部</p>

8	重庆桐君阁中药批发公司有限责任公司	<p>1、一楼配电房无安全操作规程，制度没有上墙，配电房运行记录不规范。</p> <p>2、配电房堆放较多杂物，无安全警示标志。</p> <p>3、该公司没有进行防雷检测。</p> <p>4、义消队组织、防洪预案没有进行更新，完善。</p>	<p>已下发隐患整改通知书，要求2012年6月30日之前整改，并回复保卫部</p>
9	重庆医药保健品进出口有限责任公司	<p>1、该公司晒光坪仓库的提升设备年久失修，机房维护保养较差，无安全操作规程及安全警示标志。</p> <p>2、三楼仓库没有按照仓库“五距”的要求堆放货物，部分货物堆放过高。该库房天花板有一处大面积掉落，安全隐患较大。</p> <p>3、该仓库堆放的危化品硝基漆量较大，没有进行专库堆放，而是混堆放于其它货物中，有较大的安全隐患。</p> <p>4、该仓库公路边的配电房门坎较低，防洪能力不足。配电房内卫生较差，灭火器不是专用灭火器，无安全操作规程，无安全运行记录，门上无安全警示标语，存在一定的安全隐患。</p>	<p>第一项该公司已打报告要求更换提升设备。其它已下发隐患整改通知书，要求2012年6月30日之前整改，并回复保卫部</p>
10	重庆中药材公司	<p>1、安全检查记录不规范，不专业。</p> <p>2、未对该龙洲仓库进行防雷检测。</p> <p>3、义务消防队组织及防洪预案没有更新和完善</p> <p>4、该仓库没有消防安全管理制度上墙</p> <p>5、其它安全隐患公司以桐君阁发[2012]9号进行了通报</p>	<p>以上隐患限2012年6月30日整改，并回复保卫部</p>

11	重庆西部医药商城有限责任公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、没有安全检查记录本</li> <li>2、义务消防队组织及防洪预案没有更新和完善</li> <li>3、其它安全隐患公司以桐君阁发[2012] 9号进行了通报</li> </ul>	<p>以上隐患限 2012年6月30 日整改,并回复 保卫部</p>
12	重庆桐君大药房连锁责任有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、该公司各项记录完整,义消队组织及防洪预案都进行了完善。</li> <li>2、其它安全隐患公司以桐君阁发[2012] 9号进行了通报</li> </ul>	
13	重庆桐君阁医药批发分公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、安全检查记录不详细,主要是防洪检查没有写清楚</li> <li>2、没有对物流中心仓库(康师傅)进行防雷检测。</li> <li>3、义消队组织及防洪预案没有逐年完善。</li> <li>4、其它安全隐患公司以桐君阁发[2012] 9号进行了通报</li> </ul>	<p>以上隐患限 2012年6月30 日整改,并回复 保卫部</p>
14	重庆桐君阁医院销售公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、该公司仓库使用的提升设备没有维保单位,没有通过年检,违规使用特种设备</li> <li>2、该公司义消队组织及防洪预案没有逐年完善。</li> <li>3、仓库没有消防管理制度上墙。</li> <li>4、其它安全隐患公司以桐君阁发[2012] 9号进行了通报</li> </ul>	<p>注:提升设备的 隐患该公司已 多次打报告要 求整改,但多次 没有下文。 其它隐患限 2012年6月30 日整改,并回复 保卫部</p>

15	重庆涪陵医药总公司	<p>1、该公司仓库存放的危化品量大，对公司安全防范有一定的安全隐患。</p> <p>2、该公司使用两台压力式熬药机已经损坏。</p> <p>3、其它记录、制度、预案均完整</p>	<p>注：该公司已打报告请求当地政府处理危化品</p> <p>建议再使用熬药机采用常温式熬药机，确保安全</p>
16	<p>天津桐君阁</p> <p>上海物流中心</p>	<p>未现场对两公司进行实地安全检查，已电话通知要求两公司进行自查，并将检查情况，总结于6月30日之前报股份公司保卫部。</p>	

请各公司接此通报后，对照本公司的隐患进行整改，同时要对照夏季防洪防汛及安全生产月的检查内容，对本单位进行全方位、拉网式的排查，确保发现一起，整改一起，防止形式主义，走过场，杜绝“检查一个样，事后恢复原样”，各公司要以高度的责任感确实加强安全管理，确保各项工作的顺利开展。

特此通报

二〇一二年七月四日



**主题词：安全检查 通报**

抄送：集团公司安全办，刘晓峰，股份公司王小军，杨秀兰

重庆桐君阁股份有限公司办公室 2012年7月4日印发

打印：卢骥

校对：张付云

（共印6份）