

重庆桐君阁股份有限公司(会议纪要)

桐君阁会纪[2013]27 号

重庆桐君阁股份有限公司

2013 年 6 月 28 日印发

重庆片区安全工作专题会纪要

时间：2013 年 6 月 13 日 14:30

地点：股份公司五楼会议室

主持人：杨秀兰

记录人：刘雪蓉

参会人员：袁永红、杨秀兰、胡芳、刘卫民、杨智勇、陈正鄠、袁学林、周伟、赵显芬、黄英、龙艳、杨顺江、陈前敏、周强、孙红鹰、李森、戴真渝、谢保权、钟小兰、廖克位、任君丹、王智、邓卫、黄明亚、张付云

会议内容：

一、传达、学习太极集团[2013]877 号文件并提出要求，并明确今后凡属此类紧急通知，保卫部必须通知各公司办公室及时收文，送达其公司领导。

二、通报 6 月 5 日集团公司刘（晓峰）总专题反馈检查连锁公司存在的安全隐患问题：

- 1、灭火器存在过期、未及时更换现象。
- 2、部分药房乱接乱拉电线，存在消防隐患。
- 3、部分药房消防安全通道堵塞。
- 4、部分药房插座超负荷使用。

三、各单位汇报目前存在的安全隐患及整改措施

1、中药材市场：

(1) 市场内很多经营户在摊位前的过道或消防通道堆放物品，堵塞消防通道，整治效果不明显

(2) 根据渝中区城市规划，中药材市场将面临拆迁问题，导致市场内经营户不满，产生不稳定因素。

整改措施:

(1) 消防通道占道问题因我司目前管理效果不明显,已与辖区派出所、消防部门联系,请他们每星期到市场内检查一次,一旦发现占道问题,从严处理该经营户。

(2) 请股份公司尽快召开关于市场拆迁会议,并已安排各部门负责人时时掌握经营户的思想动态及意见。

2、涪陵医药:

(1) 部分门市灭火器过期,更换不及时。

(2) 仓库配送 6 楼搬新仓库,医药器械正在封箱打包,存在安全隐患,现正在整改中。

(3) 老仓库将在 10 月份之前搬迁,仓库内涉及危化、过期药品(其中还有 1950、1960 年生产的药品),现担心在搬运过程中对人体有害,如报环保局销毁至少需 80 万元,将于近期将该情况以书面形式上报股份公司。

3、连锁公司

(1) 一分公司:

①少量灭火器到黄线,现正在更换中。

②23 店堡坎渗水,如下雨,还要将店内药品搬离,因该店是租赁的门市,所以该问题无法整改,是一个大的安全隐患。

(2) 二分公司:

①在安全检查中发现有 5 个灭火器过期,正在联系更换中。

②益寿堂电梯未年检,现正在整改报批中。

③益寿堂未进行消防验收,存在消防隐患。

④职工宿舍存在乱拉电线的现象,将加大安全宣传和检查。

(3) 三分公司:

①部分药房插线板老化。

②检查中发现部分灭火器过期。

③电子招牌损坏后维修缓慢。

④3 店、11 店漏水,13 店漏水严重。

⑤中药二厂办公室楼下的门市存在跳闸现象,准备整改,但中药二厂不同意整改,因该区属于城市规划区域,中药二厂正在与区政府谈判。

(4) 四分公司:

①在消防检查中,发现灭火器未过期,但几乎都到了黄线,大渡口消防支队要求全部更换,现正在陆续更换中。

②上新街老公司宿舍存在严重的安全隐患,住宿人员复杂,室内电线乱接、乱拉,公司安排电工整改都无从下手。

(5) 五分公司:

①原水土镇职工宿舍外架了一层防护网,防止东西掉落,但还是有些细小的墙砖透过网眼掉下,存在安全隐患,附近住户意见较大。

②公司给老宿舍配置的灭火器易丢，目前没有配置了，现该宿舍只有6户住户没有产权，已考虑将灭火器配置到没有产权的住户家中，责任到户。

4、中药材公司：

(1) 摊子口仓库内线路老化，目前还未安装空调，但已经线路超负荷。

(2) 目前医院公司值班人员吃住都在仓库内，存在消防安全隐患。

5、医院公司：6月6日专门针对摊子口仓库存在超负荷用电问题召开专题会议，会上明确：

(1) 仓库内每隔一段距离取下一盏灯；

(2) 仓库内安装遮阳布；

(3) 空调尽量少用，指定人员负责；

(4) 从附近外单位借电，现正在联系中，时间不能确定；

(5) 尽快购买发电机。

6、批发公司：

(1) 库房库容量不够，堆码超高。

(2) 麦德龙仓库一下暴雨就进水，现已将厕所下水道封堵，但是楼上住宅下水管道使用的是PVC管，如下暴雨，PVC管易错位，爆裂。

(3) 股份公司、重庆中药研究院、桐君阁药厂共4辆交通车夜间停放在麦德龙配送中心仓库外空地上，因该空地是敞开式的，过往人员复杂，增加了安全管理难度，存在车内汽油被盗的安全隐患。

(4) 麦德龙仓库负三楼车库改变使用用途，未通过消防报验，曾被举报过。

(5) 康师傅仓库厂房变成仓库，消防水源是使用外面水池内的水源，不符合消防要求，并且因常年未使用，目前消防喷淋系统已锈蚀，无法使用。

7、保健品公司：

(1) 目前三楼只有一个消防通道，一旦发生火灾，无法及时疏散人员，存在安全隐患。目前已与重庆西部医药联系、协调，重庆西部医药同意搬迁一个仓库，增开2扇门，便于人员疏散。

(2) 灭火器有2个过期，已联系更换。

(3) 三楼电线线路存在老化现象。

(4) 中药材杀虫、防毒问题。决定增设专库用于中药材杀虫使用，并安排3人专门负责，现在房间已经选好，具体防范措施在制定中。

8、医保进出口公司：

(1) 仓库老旧电梯整改，报请集团公司现已同意，将在今年更换。

(2) 仓库存在漏水问题，将形成专题报告，报股份公司。

(3) 在安全检查中发现部分仓库灭火器将要过期，配置间距不合理，目前正在整改中。

(4) 库区外临时卸货棚钢架变形，防雨篷布破损，现已申报整改。

(5) 库区内各租赁单位电话线、网线凌乱，已申报整改。

(6) 部分库区货物堆码偏高，照明灯使用的是 60W 以上的白炽灯，未按库区要求，已申报整改。

9、永川公司：

(1) 黄砂仓库房子破损严重，漏水厉害，且仓库内存放有废旧、过期药材。

(2) 办公大楼仓库消防喷淋系统水管是与家属区连接，压力不够，目前消防喷淋系统无法使用，但是，如与市政水管连接光是安装费用就需 1 万元左右（不包含其他费用）。

四、杨（秀兰）总对安全工作进行了强调并提出要求如下：

1、对安全工作进行了强调：

(1) 各公司第一负责人要高度重视安全管理工作，要做好一岗双责，“谁主管，谁负责”，要树立隐患就是事故的安全理念。做好人员安排，加大安全巡查、检查，要从严排查，把安全隐患控制在萌芽状态。

(2) 安全检查中查出的安全隐患要立即下发安全隐患通知书，负责督促整改，并发文通报。要上报集团公司，下达整改单位。

(3) 本次专题会各公司要针对本公司目前存在的安全隐患问题提出整改措施，务必切实落实到位，保卫部要负责对其进行督促检查，对未提出整改意见的，股份公司保卫部要配合、协助、帮助各公司制定整改措施或拟定隐患情况的处置预案。

(4) 各单位要切实开展好安全生产月的“八个落实”工作，要以 6 月安全生产月为契机，展开一次拉网式隐患排查整改工作。关于批发公司停车问题，请保卫部与车管科联系负责落实。

(5) 各公司要高度重视安全工作，每月一次安全工作要形成制度。

(6) 股份公司、连锁公司保卫部要联合制定药房每日安全检查工作表，用于帮助、指导药店店长有效开展安全管理工作。

(7) 各公司要重视员工的安全培训工作，特别是药店店长，每年至少要组织一次药房店长安全培训工作，并建立安全培训档案。

2、对各单位存在的安全隐患提出要求：

(1) 涪陵医药的化危药品的搬迁、储存及库房的装修由股份公司保卫部牵头，组织联系。

(2) 各公司尽快对职工宿舍（包括已完善产权和未完善产权的）产权进行统计，由保卫部牵头负责，尽快制定住户防火安全管理措施，各公司负责其措施的落实及与住户签订安全责任书。

(3) 四分公司尽快完成对上新街职工宿舍住户人数的统计、上报工作，如果目前无有效办法解决其隐患问题，可参照九道门的办法进行研究，对出租羽绒服厂的合同进行审核，保卫部要将此事作为近期安全检查及督办的重点工作进行。

(4) 有漏水问题的药房各公司要安排专人进行室内电器设施的检查，注意电线线路的走向是否在漏水的一边，并要有详细的整改意见。

(5) 北碚分公司水土镇危房的处置问题请股份公司建设部牵头，保卫部、资产办参与，并联系集团公司相关部门共同研究处理意见。

(6) 摊子口仓库目前有线路老化、电线裸露的问题，请保卫部协助督导中药材公司尽快解决。

(7) 各公司要尽快清理本单位内未通过消防报验的药房、仓库，并形成书面报告，说明未通过消防报验的原因和下一步采取的措施。

最后，袁（永红）董事长对安全工作提出以下要求：

1、各单位会后一定要组织本单位相关人员学习太极集团[2013]877号文件，要树立员工的安全意识。

2、各单位要不定期的进行安全自查，发现安全隐患要有整改措施，要落实到位。

3、股份公司保卫部牵头组织各单位检查出本单位最突出的不稳定因素、安全隐患等问题进行梳理，要落实整改，并进行复查。