

# 太极集团有限公司文件

## TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2016〕1186号

签发人：陈建国

### 关于对“安全生产月”安全检查情况 通报的通知

各公司、厂：

为有效遏制各类安全事故发生，保障安全生产，全集团公司围绕“强化安全发展观念，提升全民安全素质”主题，积极开展“安全生产月”安全工作；同时集团安全办也对各单位进行了安全检查和培训。现就检查中发现的安全隐患通报如下：

#### 一、工业类单位安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	涪陵药厂	①一分厂：二提（防爆区）精馏塔酒精回收罐冷凝的酒精从罐盖口滴漏。 ②三分厂：总配电室一绝缘手套破损。	

1	涪陵药厂	<p>③十二分厂：酒精管道应注明走向标识。</p> <p>④厂区地下电缆、酒精管道等应有走向标识。</p> <p>⑤污水处理站：现场要有入池作业安全须知。</p> <p><b>双加厂区：</b></p> <p>⑥四分厂：四楼、配糖岗位压力表未标注安全警示红线。</p> <p>⑦二分厂：灭菌岗位压力表未标注安全警示红线。</p>
2	国光厂	<p>①食品车间：底楼酱油车间一安全阀过期未校验。</p> <p>②酱油池旁登高作业未办证，且作业人员未系安全带。</p> <p>③事故案例“回头看”文件未及时组织学习。</p>
3	西南药业	<p>①污水处理站：现场要有入池作业安全须知。</p> <p>②粉针车间：一楼一灭火器压力表盘看不清，应作报废处理，需及时更换。</p> <p>③酒精库：门口应设置静电消除装置。</p>
4	桐君阁药厂	<p>①前处理车间：灭菌柜压力表的安全警示红线已模糊，应重新标识。</p> <p>②配电室：绝缘手套未定期试验。</p> <p>③厂区动土作业未办理动土作业证。</p>
5	中药二厂	<p>①污水处理站：现场要有入池作业安全须知。</p> <p><b>德感厂区：</b></p> <p>②锅炉房玻板水位计旁的电灯不防爆。</p> <p>③厂区池塘增氧机的临时电线架设不规范，且未及时整改。</p>
6	南充药厂	<p>①锅炉房：一锅炉水位计未标注高、低水位警示红线。</p> <p>②变配电室：夜班要有人值守；干式变压器应划分安全距离。</p> <p>③酒精库：罐体上应标明酒精额定储量、危化特性等。</p> <p>④接酒精罐车的酒精管道进口应安装阀门。</p>

7	浙江东方	①提取车间：渗漉间移动插座应用防爆电器。 ②防爆车间门口应设置手机放置箱。 ③配电室：绝缘手套过期未试验。 ④液体车间：车间改造现场有电线裸露，应加强对施工单位监管。	
8	阿依达	①物流部：库房中酒精与酸类要分开存放。 ②仓库：灭火器、消火栓上方应有明显的指示标志。 ③沉降罐：应悬挂入池作业安全须知。 ④焊工特种作业需持证上岗。	

工业类单位发现的主要安全隐患集中在防爆车间、危化品、配电室、安全附件、进入有限空间作业安全（防止中毒、窒息）等方面，各厂要加强相应的安全技术知识学习，安全检查要到位。

## 二、商业其他类安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	涪陵医药总公司	①医药批发中心：酒精仓库门口应有警示标志。 ②五楼阳光飞扬：两个消火栓无消防水带、水枪；部分插线板不符合要求；厨房不符合消防安全要求。 ③苏宁电器：三、四楼多处消防逃生通道被上锁；四楼两处杂物间地上有大量烟头。 ④25店：无每日安全巡查记录。	
2	房地产公司	①太极新村项目组：现场施工单位氧气瓶、乙炔瓶存放的安全距离不符合要求。	
3	滩子口仓库	①医院公司仓库：2号库门口灭火器被纸箱遮挡。 ②电气线路老化。	
4	桐君阁连锁	①安全检查记录5-6月次数未达到。	
5	医药批发公司	①检查记录需完善领导签字手续，领导参加的安全会议次数不够。	

5	医药批发公司	②第一负责人需带队安全检查。 ③批发中心仓库：消防器材位置标示不明显，灭火器数量不够；货物堆码过高，需留出消防通道；安全出口标识需增加。	
6	桐君阁 药分	①仓库（六库）：消防栓摆放不整齐；消防器材需清理；库房通道需保持畅通。	
7	成都西部	①建筑的防雷检测需请有资质的单位进行检测。	
8	德阳大中	①五楼库房：酒精、双氧水的货位上应放置货位牌，注明其化学特性。	
9	德阳荣升	①酒精、双氧水的货位上应放置货位牌，注明其化学特性。	

商业其他类单位发现的主要安全隐患集中在消防安全、库房电气线路老化、安全检查、酒精及双氧水储存安全等方面，要做好安全基础工作，熟悉酒精、双氧水等危化品特性，切实做好仓库消防安全。

三、请各单位对照检查中发现的安全隐患，举一反三，加强安全检查，及时整改落实；并且对发现的安全隐患要进行处罚。要加强安全知识的学习和培训，强化安全意识，加强安全生产基础管理工作，严防事故发生。

当前，正值暴雨和自然灾害多发期，各单位要切实做好防洪防汛、防滑坡、防坍塌等地质灾害安全工作，确保安全生产。



太极集团有限公司办公室

2016年9月14日印发

拟稿：蔡海

校核：王庆