

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2018〕122号

签发人：白礼西

关于一季度安全检查情况的通报

各公司、厂：

为强化安全红线意识，落实企业主体责任，努力减少安全事故隐患，避免生产安全事故的发生，集团安全办开展了一系列的安全工作，到各单位现场排查安全隐患，提出整改措施等。现将检查中发现的安全隐患通报如下：

一、工业类单位安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要隐患
1	涪陵药厂	①要协调做好南湖的安全巡查，设置警示牌，放置救生圈。 双加厂区： ②消防逃生主通道地面上的“安全出口”标识过小，不够醒目。 ③落实底楼安全逃生通道的再论证方案，卷帘门是否能打开，必须保障逃生通道畅通。

		<p>李渡厂区：</p> <p>④湖面四周都要设置“水深危险，请勿靠近”的安全警示牌。</p> <p>⑤各施工现场需挂“建筑施工，安全第一”等标语。</p> <p>⑥危化库：四面的玻璃窗不符合要求；需双人双锁。</p> <p>⑦梳理规范李渡工业园区西南楼的安全管理（桐君阁药厂、涪陵药厂、国光厂）。规范区域管理，规范现场管理（违规抽烟、违规动焊、线路乱搭）；公共区域巡逻队员每天不定时巡逻；每周田海带队将整个厂区检查（公共区域、生产大楼内、各施工单位。）</p> <p>⑧规范动火作业，在生产厂区内只要有动火作业都必须办理动火作业证，现场严格落实监火作业，审批人必须到现场审查。</p>
2	国光厂	①蒸汽发生器要有专门的安全操作规程，要重新制定设备运行记录表。
3	中药饮片厂	①安全活动记录不够全面。 ②应有班组每天安全巡查记录。
4	印务公司	①车间使用的洗车水容器上应张贴“闪点 62℃，可燃溶剂，严禁烟火”的警示标签。 ②车间纸张暂存区要有暂存限量规定。 ③调墨室要有油墨 暂存 限量规定。
5	西南药业	①粉针车间：打包工作室的排风扇没有防护罩，电机线路凌乱。 ②维修室老式电焊机超年限使用。 ③电梯超年限使用（74年的），应淘汰落后的不安全设备设施。
6	桐君阁药厂	①李渡西南楼：只要有动火作业都必须办理动火作业证，严格落实监火人；严禁吸烟，加强检查；规范电气检修制度；每季度进行专项电气安全检查；地面要有醒目的“安全出口”标识。（ 严重缺陷 ） ②质管部：危化品库无安全周知卡；排风扇 24 小

		<p>时长时间运行，存在安全隐患。</p> <p>③仓库电瓶车充电区需添置灭火器，并加强巡查。</p> <p>④动火作业证审批不规范。</p>
7	塑料四厂	①1、2月份无主要领导带队检查记录。
8	川太极	<p>①注射剂一车间：制水控制室一插线板未固定上墙。</p> <p>②A库：大门口下货区应划安全红线；仓库周围灭火器过少；要增加“安全出口”的指示牌。</p> <p>③维修车间：废弃铁屑、油棉纱放置不符合规范；办公室插线板未固定上墙。</p> <p>④注射剂二车间：制水站、中控岗位的插线板未固定上墙。</p> <p>⑤固体制剂一车间：外包装线上插线板未固定上墙。</p> <p>⑥质量控制室：无危化品安全告知卡。</p> <p>⑦未建立安全风险评估与论证。</p>
9	绵阳药厂	<p>三台厂区：</p> <p>①饮片车间：一插线板未固定上墙。</p> <p>②二车间：外包装室2号包装线上一插线板松动。</p> <p>新厂区：</p> <p>③消防发电机房：油箱下方应增设沙盘。</p>
10	天诚制药	<p>①安全投入台账未更新。</p> <p>②二车间：一插线板未固定在墙上。</p> <p>③颗粒剂车间：部分插线板未固定在墙上。</p> <p>④成品库：消防通道被成品药占用。</p> <p>⑤化试库：无危化品安全周知卡。</p>

11	南充药厂	<p>①废石油醚的回收工艺应进行安全风险评估，并报安监局。（严重缺陷）</p> <p>②一车间：停工时，美工刀、大力钳随意摆放在工作台面上，存在安全隐患。</p> <p>③安全管理制度及操作规程未以红头文件下发。</p> <p>④部分台账不完善。</p> <p>⑤各车间未主动上报设备的运行情况。</p> <p>⑥厂级安全部门抽查视频监控未作记录。</p> <p>⑦制剂车间：包装生产线两个员工头发未盘入工作帽内；喷码机的一插线板未固定在墙上。</p>
12	中药二厂	<p>①浓缩车间：移动物料车应加防爆装置；手推车应加胶皮，防止与地面撞击。</p> <p>②提取车间：压力表红线标识与实际运行情况不匹配。</p> <p>③切药室一开关插座损坏。</p> <p>④包装车间插线板应固定，不能直接置于地上。</p> <p>⑤成品库：堆垛不宜过高。</p> <p>⑥动火作业证需进一步完善。</p>
13	浙江东方	<p>①药材仓库：部分灭火器过期。</p> <p>前处理车间：</p> <p>②提取工段配电箱无接地线。</p> <p>③浓缩区 2 个醇储罐法兰盘 2 处未跨接。</p> <p>④改制工段 2 具灭火器过期。</p> <p>⑤粉碎室一配电箱箱门损坏，积灰较多。</p> <p>⑥洗药机皮带防护罩损坏。</p> <p>⑦休息室禁烟区有违规吸烟现象。</p> <p>原料暂存仓库：</p> <p>⑧部分废弃物堵塞通道，应及时清理。</p> <p>⑨违规存放部分白酒。</p> <p>⑩试剂库：无安全周知卡和人员进出记录；门口应有醒目的危化品仓库标识。</p> <p>⑪设备部动力组：一接线板损坏，有安全隐患。</p> <p>⑫设备部机修班：砂轮机、钻床操作规程未上墙。</p> <p>⑬职工宿舍：私拉乱接。</p> <p>⑭杭州办事处仓库：库内灭火器被遮挡；门口应</p>

		<p>增加灭火器。</p> <p>⑮设备部纯水间：氧气瓶未固定。</p> <p>⑯成品仓库：一楼消防通道被占用。</p> <p>⑰生产部视频监控：没有抽查记录。</p> <p>⑱食堂抽油烟机要定期清洗。</p> <p>⑲质量部：精密仪器室插线板超负荷。</p>
14	天胶厂	<p>胡川厂区：</p> <p>①驴皮晒场：需调整灭火器的位置，合理放置在主要通道、路口，并在灭火器上方设置指示标牌。</p> <p>②成品库：部分货物堆码的灯距不符合要求。</p> <p>③化试库：安全周知卡要与化学试剂一一对应；储柜上要有类别标识。</p> <p>④专家楼：要与住客签订安全责任书。</p> <p>⑤制胶车间：提取工段的部分压力表过期，未校验；蒸球旋转区域（后方）也应落实安全区域红线。</p> <p>⑥污水处理站：处理池四周应加设围栏。</p> <p>⑦发电机房：机组、油箱及未使用完的柴油桶下面要设置沙盘；同时应与变配电室隔开、重新设置门的位置。</p> <p>⑧危险作业证填写应进一步完善；动土时未办理动土作业证。</p> <p>⑨应采用可燃气体检测仪对制胶工段的手消毒缓冲间、人工擦胶间等进行酒精气体浓度的检测，根据检测结果确定是否需要采用防爆措施。</p> <p>⑩未建立安全风险评估。</p>
15	阿依达	<p>园区仓库：</p> <p>①库区内部分货物堆码墙距不符合要求。</p> <p>②仓库安全负责人未对仓库进行安全检查。</p> <p>③仓库办公室空调电源线私拉乱接。</p> <p>④应加强森林防火定点定时巡查、防火警示标语、配备森林灭火弹。</p>

工业类单位发现的安全隐患主要集中在：①消防方面：灭火器配备不足、过期等，消防设施被遮挡，消防通道被占用；

②电气方面：插线板超负荷使用，配电箱无接地措施；③危化品方面：没有进行安全风险评估，未设置安全周知卡；④动火、动土等危险作业未严格要求办证、审批；⑤现场管理：缺少警示标志。

二、商业其他类安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要隐患
1	南山植物园	①林区防火警示牌陈旧，牌上警示语及紧急联系方式有脱落现象，建议更换。 ②应与林区内的协作单位签订《安全目标责任书》，明确责任区域，防止管理上的脱节。 ③消防室：消防扳手不足，应有备用扳手。
2	长寿湖高峰岛	①未明确、完善安全部门的工作职责，无明确的人员分工。 ②杀鱼间应将插头改为空气开关，并做好防潮处理，防止触电事故。 ③客房无完善的住客安全须知。 ④房间可用其它的卡代替客房取电卡。 ⑤高配室和低配室需各配两具 CO ₂ 灭火器，应清理配电室内的杂物。
3	玉山房	①禅茶：临湖的栏杆要设置“注意安全、请勿挤靠”的警示牌；湖边设置“水深危险、严禁戏水”的警示牌，服务员在公共区域内巡查时，要佩戴“安全员”字样的红袖笼。 ②要做好安全生产责任制，明确员工的岗位职责、安全巡查的内容及范围等。 ③由于雨水的浸湿，三藏楼在恢复营业前，要做好电气线路的检查。
4	武陵山森林公园	①领导分工文件未明确“安全工作”分管领导。 ②对农家乐、外来经营户等签订的安全责任书应将安全责任明确和细化。 ③餐饮中心、职工食堂厨房配电箱均在操作间(潮湿)内，易引发触电、短路。

		<p>④禅寮房间应加强电器线路的规范和使用，屋顶建议安装简易喷淋装置，旺季应设专人看守。</p> <p>⑤餐饮中心：柴油储存区应设置围栏及沙盘防泄漏，并配备充足的灭火器材。</p> <p>⑥荷花山庄未设置自动火灾报警和喷淋系统。</p> <p>⑦会议中心安全通道设置不足。</p> <p>⑧配电室杂物应清理。</p>
5	涪陵医药公司	<p>丰都医药公司：</p> <p>①应有消防安全巡查记录。</p> <p>②仓库内的冻库下班时要复核确认无人后才可下班。</p> <p>③要规范、清理杂物间的纸箱。</p>
6	涪陵百货公司	<p>①安全责任制（一把手、分管领导、安全部门、消防监控、变压器配电室操作人员）应以红头文件发文。</p> <p>②安全部门负责人要戴“安全检查员”的红袖笼进行巡查、检查门面商场，每周两次以上。</p> <p>③门面店长应有每日消防巡查及记录。</p> <p>④消防楼梯通道应畅通。</p> <p>⑤负2楼的变配电室不能堆放杂物，有消防隐患。</p> <p>⑥阳光飞扬培训学校的煮饭电器和吸烟应严格检查和管理。</p> <p>⑦2楼服装商场的开关配电箱违规堆放服装，没有安全距离。</p>
7	涵菡物业	<p>①部分员工宿舍电器使用不规范。</p> <p>②经警队员宿舍：空调盖脱落、裸露。</p> <p>③食堂员工宿舍：一插座脱落。</p>
8	滩子口仓库	<p>①库房旁边不能停放摩托车等车辆。</p> <p>②应加强安全巡查。</p>
9	中药材市场	<p>①在大门和楼梯口等醒目位置要有“重点防火单位，严禁吸烟”的警示牌。</p> <p>②消防检查员在巡查时，要佩戴“安全员”的红袖笼，严查违章吸烟行为。</p> <p>③灯管要换成LED灯管。</p> <p>④3020号铺：灯管线路有裸露现象，需穿管。</p>

		<p>⑤二楼扶梯口一灭火器表盘不清,应作报废处理;一充装灭火器过期。</p> <p>⑥三楼一插座脱落、损坏;一充装灭火器过期。</p> <p>⑦批发库货物堆码的灯距不符合要求。</p>
10	桐君阁股份	<p>①仓库办公场所存在电线凌乱,有个别插线板使用不符合安全规范。严格限定、严格管理仓库办公点。</p> <p>②仓库内局部区域乱堆放废纸箱、杂物,不安全。</p>
11	连锁公司	<p>①公司应设专职安全员,每季度对所有药店进行安全巡查(主城区)。</p> <p>②分公司每月对所有药店进行安全巡查。</p> <p>一分公司:</p> <p>渝中区新山城店:</p> <p>③库房的灯需要固定,存在私拉乱接的现象。</p> <p>④消火栓标志不明显。</p> <p>⑤开关应有标识,要一一对应。</p> <p>渝中区 25 店:</p> <p>⑥顶棚电线未按规范穿管。</p> <p>⑦店内应有视频监控,以保障店员人身安全及店内安全。</p> <p>⑧保安堂:检查记录需要进一步规范。</p> <p>⑨渝中区六店、天元店、江北四店、五店、十二店、渝北二店、187 店:做好每班巡查、交接,并做检查记录。</p> <p>⑩渝北 2 店:暂存库的灯需规范、固定。</p> <p>⑪渝北 7 店:未使用的电器应关闭电源、拔掉插头。</p> <p>二分公司:</p> <p>益寿堂:</p> <p>⑫所有电器、线路应规范;各类线路凌乱。</p> <p>⑬应及时清理杂物。</p> <p>⑭建议投放的鼠药用小纸盒装放,并有相应标识。</p> <p>⑮未使用的电器应切断电源。</p> <p>⑯店员不清楚灭火器的放置位置。</p>

		<p>国泰店： ⑰空调均没接电专用插座或空开。 ⑱未使用的电器必须切断电源。 ⑲沙坪坝 2 店：店内乱堆放杂物。 ⑳沙坪坝 14 店、15 店：未使用的电器必须切断电源。 ㉑沙坪坝 10 店、江北 196 店：装修期间要加强线路、动火、吸烟等安全管理。 ㉒沙坪坝 3 店：电器未使用应切断电源。 北碚 13 店： ㉓储藏间预留的气阀突出，存在安全隐患，应尽快拆除。 ㉔废弃的安全出口标志应拆除，以免产生误导。 ㉕西部医药商城：中药加工房配电箱粉尘过多。</p>
12	批发公司	①办公室：电脑主机上不要堆放杂物。 ②夏季空调使用之前一定要保养、检查。
13	中药材公司	①安全管理制度及职责不完善。
14	中药保健品	①仓库：要严格执行登记制度；电脑主机周围不能堆放杂物。
15	医保进出口	①2 楼仓库：一弃用插座脱落（通电），应及时拆除。 ②应将插线板固定，不能置于地上。
16	成都商务宾馆	①客房服务员要做好客房的安全检查及安全提醒，“一岗双责”，并做好记录。 ②外围吊沿花岗石已使用 18 年，超过使用年限（15 年），现目前已多处掉落，存在安全隐患。
17	成都西部医药	①西成 A 库：办公室线路凌乱。 西成 C 库： ②配电房不符合要求，积灰过多。 ③每日巡查记录不规范，库区内安全检查情况不能体现出来。 ④未按公司要求开展每周安全检查，仓库负责人未落实每周带队检查。 ⑤围墙防护栏：护栏四周枯枝树木，落叶易引发

		<p>火灾。</p> <p>⑥本部的每日巡查记录不规范。</p> <p>顺丰仓库：</p> <p>⑦配电箱周围有杂物、易燃物；灭火器被遮挡。</p> <p>⑧安全出口被封死；一消火栓被叉车遮挡。</p> <p>出库组：</p> <p>⑨办公区域线路凌乱。</p> <p>⑩B2库：安全出口被关闭，灭火器被遮挡；分拣系统区域没有安全逃生出口，被封闭。</p> <p>⑪A1库：办公区域线路凌乱。</p> <p>⑫A2库：部分消火栓、灭火器被成品占用。</p> <p>⑬变配电室（800KVA）：夜班（24:30-8:30）无人值班。</p> <p>⑭购销大厅：办公区域有1台大功率烤火炉。</p> <p>⑮安全疏散出口被封闭。</p>
18	四川太极 大药房	<p>①做好每班巡查、交接，并做好检查记录。</p> <p>旗舰店、北东街店、河沙源店：</p> <p>②插线板未固定上墙，线路凌乱。</p> <p>③配电箱接地线不符合要求。</p> <p>金沙路店：</p> <p>④灭火器放置地点不符合要求。</p> <p>⑤收银台线路凌乱，插线板未固定上墙。</p> <p>交大3店：</p> <p>⑥熬药机旁纸箱过多，插座超负荷。</p> <p>⑦办公区域：打印机线路凌乱。</p> <p>⑧安全处罚台账未更新。</p>
19	绵阳药业 集团	<p>桐君阁一店：</p> <p>①部分灭火器已过期。</p> <p>②饮水区、化妆区、体重仪等部位的插线板都未固定在墙上。</p> <p>③线路凌乱。</p> <p>④煎药房：熬药机的插座被烧坏。</p> <p>⑤杂物间消火栓被遮挡。</p> <p>30店：</p> <p>⑥灭火器摆放位置不明显。</p>

		<p>⑦收银台插线板未固定在墙上。 ⑧3月份无安全检查记录。 6店： ⑨熬药机操作规程未上墙。 ⑩收银台线路凌乱，部分插线板未固定在墙上。 83店： ⑪熬药机操作规程未上墙；插线板未固定在墙上。 ⑫收银台插线板未固定在墙上。 ⑬32店：收银台线路凌乱，部分插线板未固定在墙上。 仓库2号库： ⑭空调下方的线路凌乱。 ⑮消防安全出口被货物占用。 ⑯仓库出口处需增加适量的灭火器。</p>
20	德阳大中	<p>①1店：插线板未固定在墙上；熬药机操作规程未上墙。 仓库： ②5楼医疗器械库一灭火器过期。 ③非药品库：一灭火器过期。 ④1楼超市：2个消火栓接口安装错误。 27店： ⑤杂物间：线路凌乱，插座下方违规堆放纸箱等易燃物。 ⑥收银台：2个插线板上电器设备使用过多。 28店： ⑦插线板未固定在墙上，插头使用过多。 ⑧杂物间楼梯踏板松动。 ⑨11店：插线板未固定在墙上。 19店： ⑩进门处上方的电线接头不规范，应急灯无法使用。 ⑪杂物间电风扇放在空纸箱上，易掉落。 ⑫插线板未固定在墙上。 ⑬配电箱：下方违规堆放纸箱。</p>

		<p>⑭30店：插线板插头过多，未固定在墙上。</p> <p>⑮无安全隐患整改台账，部分安全台账记录不完善。</p> <p>⑯部门与员工之间未签订安全责任书。</p> <p>⑰未建立危化品安全管理制度。</p>
21	德阳荣升	<p>①30店、68店、86店：插线板未固定在墙上。</p> <p>②帮扶中心店：残疾人通道采用铁板搭制，坡度大，不易通行，行人也容易被绊倒。</p> <p>③18店：中药配方区插线板未固定在墙上，地插松动未固定；收银台线路凌乱。</p> <p>④质管部：、办公区域、监控插线板未固定在墙上，开票区线路凌乱。</p> <p>⑤5号库空开无盖板。</p>
22	南充市 太极医药 公司	<p>①配电箱接地线不规范。</p> <p>②空压机房：违规堆放大量废纸箱等易燃杂物。</p>
23	自贡医药	<p>太极大药房新美店：</p> <p>①收银台下电脑主机旁有纸箱。</p> <p>②灭火器放置位置不合理。</p> <p>太极大药房汇贤苑店：</p> <p>③店门口一插座松动未固定。</p> <p>④库房门口照明开关松动未固定；地上一废弃电源线未处理，有安全隐患。</p> <p>太极大药房英祥花园店：</p> <p>⑤收银台下线路凌乱，电脑主机上面、旁边有易燃物品。</p> <p>⑥每班巡查记录流于形式。</p> <p>太极大药房自由路店：</p> <p>⑦后门外烧水器插座属乱接电线且未固定。</p> <p>⑧收银台下电脑主机上放有易燃物；接线板未固定上墙。</p> <p>⑨中药库：门口办公区一接线板带接线板。</p> <p>⑩二号库：非药品库的酒精和双氧水存放区应有安全周知卡。</p> <p>⑪五号库：门口配电箱下放有纸箱。</p>

		<p>⑫待运区：办公桌一接线板未固定上墙。</p> <p>⑬1月份无安全检查记录。</p> <p>⑭隐患台账未更新；安全会议记录需完善。</p>
24	永川中药材公司	<p>①阴凉库：一配电箱下放有易燃物品。</p> <p>②3号库：酒精存放区应有安全周知卡。</p> <p>③仓库办公区：部分电脑主机上放有纸箱等易燃杂物。</p> <p>④中药库：门口配电箱下放有废纸箱；库内一消防栓无消防水带。</p> <p>⑤安全逃生出口关闭，消防通道被手推车堵塞。</p> <p>⑥桐君阁大药房一店：收银台两台电脑主机四周放有杂物；接线板未固定上墙；库房配电箱下放有物品。</p> <p>⑦桐君阁药房十六店：收银台电脑主机上放有杂物。</p> <p>⑧桐君阁药房二店：收银台插线板未固定上墙；灭火器被遮挡。</p> <p>⑨桐君阁药房七店：收银台主机上放有杂物；插线板未固定上墙。</p> <p>⑩桐君阁药房三店：未按要求填写每日巡查记录；收银台接线板未固定上墙；灭火器位置放置不合理。</p> <p>⑪会议室一插线板破损。</p> <p>⑫消防报警系统未定期维保。</p>
25	虫草公司	<p>①需完善安全管理制度及台账。</p> <p>②土壤灭菌室、负一楼切药机及厨房老式闸刀建议更换。</p> <p>③试验室5插头及试验室紫外灭菌灯线路应规范。</p> <p>④酒精库存放量较多，应单独存放，与办公楼保持安全距离，应每天巡查一次。（严重缺陷）</p>

商业其他类单位发现的安全隐患主要集中在：①药店：线路凌乱，插线板超负荷使用，电脑主机旁违规堆放易燃杂物，每班安全巡查及记录有缺陷等；②消防方面：消防栓、灭火器

被遮挡，消防通道被关闭、占用，部分灭火器过期、配备不足；
③部分单位无专、兼职安全员。

二、请各单位对照安全检查隐患，举一反三，加强整改，强化落实，并于两个星期内将隐患整改回复书面上上传至集团安办；各单位要对发现的安全问题进行处罚，加深印象。

特此通报！



太极集团有限公司办公室

2018年5月18日印发

拟稿：蔡海

校核：王庆
