

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2018〕132号

签发人：白礼西

关于招待所、宾馆必须安装烟感报警、 自动喷淋等消防设施的通知

各公司、厂：

为认真吸取近年来人口密集场所火灾事故教训，保障人员生命及财产安全，坚持“预防为主、防消结合”的方针，防止火灾事故的发生，特作出如下要求：

一、全集团招待所、宾馆等重要场地必须安装烟感报警器、自动喷淋系统等消防设施，以便能及时探测火情、发出警报，扑灭初期火灾。并严格用火用电管理、严格吸烟管理，加强每日定点定时消防安全巡查。

二、其他建筑的消防设施要严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报

警器火灾防控作用的指导意见》(公消〔2015〕289号)的要求执行。

特此通知!

太极集团有限公司

2018年5月16日



太极集团有限公司办公室

2018年5月22日印发

拟稿：蔡海

校核：刘塔
