

附：

四川太极大药房2018年“中秋和国庆”节前安全自查整改表

药店名称：

序号	检查项目	标准	检查结果	存在问题及整改情况
1	消防灭火器材	完好可用；无遮挡堵塞；箱内外无灰尘		
2	疏散通道、安全出口门内外	畅通，无堵塞		
3	安全出口灯、应急照明灯	无故障		
4	消火栓箱	水带、水枪、碗扣和阀门完好可用；无遮挡堵挡；箱内卫生干净、消防阀门口内壁无生锈		
5	消防烟感报警器、喷淋器	运行正常，无故障		
6	门、窗、锁防盗设施	完好无故障；每日开展2次检查；台账完善；钥匙（店门、安防）做到妥善保管；处方柜门无破损		
7	红外线联网报警系统	红外线探测器点位布局合理；设备运行正常；是否每日进行检查；布防后无私自撤防		
8	视频监控系统	设备运行正常，每日一次检查		
9	贵细药材	按“五双”管理；营业期间上锁保管；夜间转入保险柜存放；登记台账无遗漏品种；交接记录完善		
10	营业款现金	钱箱内大额现金每满500元须转存，夜间不得存放现金；营业款每天按规定存银行；营业余款夜间必须存放于保险柜保管		
11	保险柜	保险柜安装于隐蔽处固定，钥匙和密码应分开妥善保管（不得随意放在店内抽屉），使用后取下钥匙，打乱或回位密码		
12	办公区、店堂内、物资库、机房	严禁明火；禁止吸烟；禁烟标识醒目；严禁存放汽油等易燃、易爆、易腐蚀物品；设备定期维护		
13	电气线路	电气线路无老化、损坏、漏电等现象，插座插头无松动、或打火现象；线路布局不零乱，无违规乱拉乱接电源线，插线板上不得超过3个插头		
14	电器设备使用	运行正常；定期维护；不得私自使用公司配置以外的电器（充电器除外）；下班后关闭设备电源或拔掉电源插头（冰柜、电动门、安防电源除外）		
15	熬药机、打粉机、切片机等设备	加工设备及附件安全性能良好，无故障、无漏电现象；能按流程操作设备，无违规操作。		
16	印章安全	各级公章、收银、收货等印章，落实专人入柜保管；财务印章与票据须分开入保险柜保管		
16	★车辆运输	每日车辆保养，无带病车辆上路；灭火器材完好可用；无违规驾驶车辆行为		
17	安全宣传教育	安全文件传达及时、安全宣传资料组织学习及时，安全知识培训到位，员工签字完善		
18	消防操作技能	会检查发现安全隐患；能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防设施器材；会报火警		
备注：1. 门店不填带“★”号的内容。				

片区/药店负责人签名：

日期：