

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2019〕79号

签发人：陈建国

关于2018年度治安、消防目标管理考核 及年终检查的情况通报

各公司、厂：

为强化安全保卫工作的基础管理，落实治安、消防监督检查管理责任，检验全年安全保卫工作的执行情况，集团公司保卫处于2018年11月初至12月底，参照《内部治安、消防安全管理目标考核细则》，对各单位安全保卫工作进行了年终检查、考核，重点对治安、消防及隐患整改落实情况进行了督查。

现将相关情况通报如下：

一、现场检查中存在的隐患及整改要求

（一）存在的隐患

单 位	存在的隐患
连锁五分公司	1、万州 6、8 店临时库房内消火栓箱被货物遮挡。 2、万州 6、7 店灯箱电源线裸露。 3、万州 12 店临时库房堆放废旧空调等较多杂物。
连锁三分公司	1、龙康国药店三楼装修现场有吸烟现象，切割机乱放，装修材料堆放不规范。 2、大渡口 3、4 店，九龙坡 17、25、26、39 店收银台电源线路较凌乱不规范。 3、九龙坡 25 店室内消火栓箱内无水带、水枪。
桐君阁药厂	1、贵细库未设置红外报警装置，治安防范不严。 2、厨房抽油烟机无安全管理制度，未按要求落实清洗。 3、档案室治安防护措施不到位。
塑胶公司	厂区内半成品库室内消火栓箱破损严重，维护保养较差。
西南药业	1、辅材库进出口过道 3 具灭火器过期失效。 2、保安队警用设施配置不够，处置突发事件能力还需增强。 3、厂区后门渣场围墙部分垮塌，坎公路警戒线、警示标志不到位。
批发公司	1、仓库整件区部分消火栓箱门扣手损坏。 2、库区通道内放置货物。 3、连锁零配中药库部分消火栓箱内水带破损。
太极岛	1、2 楼疏散楼梯间闭门器损坏，多余消火栓箱应移

	<p>出，应急疏散箱、灭火器卫生较差。</p> <p>2、会议室旁边的茅草房门口未配备灭火器，烧水桶未设置漏电保护措施。</p> <p>3、小会议室音响室应增设二氧化碳灭火器，室外 2 具 ABC 灭火器已过期，灭火箱损坏严重。</p> <p>4、户外护栏铁架锈蚀严重，未设置警示标志。</p>
武陵山公园	<p>1、景区各岗位值班安排不合理，连续上班半个月未进行调整。</p> <p>2、荷花山庄室内消火栓栓口部分锈蚀，维护保养较差。</p> <p>3、天语宾馆部分灭火器过期失效。</p>
涪陵医药	<p>1、李渡仓库部分消火栓箱被货物阻挡，仓库内货物堆放不规范。</p> <p>2、涪陵桐君阁 22 店消火栓箱前堆放货物，影响箱门开启。</p> <p>3、涪陵桐君阁 108 店台阶无安全提示。</p>
玉山房	<p>厨房抽油烟机无清洗制度及记录，厨房对应的墙上布置弱电线路。</p>
大易酒店	<p>1、厨房抽油烟机无清洗制度及记录。</p> <p>2、库房部分天花板损坏未及时修复。</p>
印务公司	<p>1、李渡仓库门口 1 具灭火器无压力，灭火器配备不足。</p> <p>2、李渡仓库内照明灯与货物水平间距不足，货物堆放未形成“王”字形通道。</p>

国光食品厂	<p>1、厂区内变压器室门未上锁,危房无安全警示标志。</p> <p>2、杂物间堆放物品较多,休息室内搬运工用灯具烤火,且用废纸箱放在灯具上聚热,存在较大火灾隐患。</p>
涪陵药厂	双加药厂二楼环形通道堆放较多纸箱、半成品。
阿依达公司	<p>1、会仙楼宾馆取电卡安全使用不达标,普通磁卡均能插卡取电。</p> <p>2、酒精库内有一组电源线外露,弱电线均未穿管。</p>
天胶公司	<p>1、消防控制室内存放汽油。</p> <p>2、锅炉房蒸汽处警示标志模糊不清。</p> <p>3、煤厂、污水处理间、垃圾场未配灭火器,厂区部分灭火器过期失效</p>
康定虫草基地	<p>1、员工宿舍电源线乱接乱拉现象严重。</p> <p>2、基地执勤人员未配相应的警用防范器材,处置突发事件能力较差。</p>
成都西部	B1库高位货架堆码超高,室内消火栓内水带配置不够。
太极制药	<p>1、毒麻危化品库电源线未用金属管穿管。</p> <p>2、档案室未设视频监控和二氧化碳灭火器。</p>
德阳荣升	公司物资出入手续不完善,记录不详细。
德阳大中	信息中心内窗无防护措施,二氧化碳灭火器布局不合理。
绵阳药厂	生产、包装车间主要进出口未配置消防疏散引导箱。
天诚制药	生产、包装车间主要进出口未配置消防疏散引导箱。

南充药厂	电瓶车充电区与其他场所共用，未独立设置。
中药材市场	1、市场三、四楼经营场所过道烟头较多，吸烟管控不严。 2、市场二楼防火卷帘门下方黄线内堆放货物。
自贡医药	1、三楼档案室二氧化碳灭火器已过期失效。 2、信息中心堆放易燃杂物且较多。
桐君阁股份公司	档案室存放杂物，未配二氧化碳灭火器。

(二) 整改要求：

请各单位第一负责人高度重视，加强对安保专（兼）职人员的安全督促管理，明确工作职责，在下发的隐患整改通知书规定时间内落实整改，并将整改情况书面报集团保卫处。无安全隐患的单位，希继续加强安全管理，进一步落实治安、消防安全防范措施。

二、《2018 年内部治安、消防安全管理目标考核细则》检查情况

2018 年，大部分单位严格按照《内部治安、消防安全管理目标考核细则》要求，做好日常的安全保卫管理工作，为公司的稳定起到了防火墙的作用。但是，仍有小部分单位存在诸多薄弱环节，需要改进、完善。问题如下：

1、部分单位保卫机构不健全，专（兼）职保卫干部业务能力有待提高。

2、部分单位第一负责人、分管领导对安全保卫工作重视不够，带队检查治安、消防工作较少。

3、保安（门卫）人员年龄普遍较大，处置突发事件能力不足。

4、消防档案不规范，未按要求进行认真填写和更新。

5、保卫工作历年资料未按要求进行存档备查或存档不规范。

6、部分单位未建立治安调解机构，未能发挥作用。

7、对进出公司的人员、物资、车辆登记不规范，记录不细致。

8、隐患整改不及时，部分重大隐患未在规定时间内消除。

请各单位务必加强学习，特别是一线的保卫干部，要不断提升业务能力，为公司的安全保卫工作出谋划策，为公司的经营工作保驾护航。

特此通报！

太极集团有限公司

2019年1月21日



太极集团有限公司办公室

2019年1月29日印发

拟稿：邓卫

校核：张付云
